南開科技大學購置定製財物規格暨單價分析表

案號	B112GA05047	案名	LED 路燈			
項次	項目名稱	詳細規格	數量	單位	單價	總價
一	LED 路燈	<ol style="list-style-type: none"> 1. 額定電壓：AC 110/220V、50/ 60Hz。 2. 額定輸入功率：65W±2%。 3. 額定輸出流明：≥9750 lm。 4. 發光效率：≥150 lm/w。 5. 燈具色溫：5000K。 6. Power factor：≥0.95。 7. CRI(Ra)：≥70 8. 防塵防水：≥IP 66 9. 燈具透光燈罩：需抗UV(F1)，並為耐撞擊PC透鏡。 10. 所有固定配件為鍍鋅或不銹鋼材質。 11. 散熱方式：被動式鰭片散熱或自然散熱。 12. 主體材質：鋁合金 13. 安規：CNS15233/RoHs 14. 可達17級風以上風洞測試。 15. 燈具電源採用分離式安裝，以利於後續維修安裝並放置於燈桿維修孔或基座箱內，不得外露。 <p>☆燈具品牌：玉晶光或億光或台達電</p> <p>☆燈具高度約6~8米</p>	13	只		
二	LED 路燈	<ol style="list-style-type: none"> 1. 額定電壓：AC 110/220V、50/ 60Hz。 2. 額定輸入功率：18W±2%。 3. 額定輸出流明：≥2700 lm。 4. 發光效率：≥150 lm/w。 5. 燈具色溫：5000K。 6. Power factor：≥0.94。 7. CRI(Ra)：≥70 8. 防塵防水：≥IP 66 9. 燈具透光燈罩：需抗UV(F1)，並為耐撞擊PC透鏡。 10. 所有固定配件為鍍鋅或不銹鋼材質。 11. 散熱方式：被動式鰭片散熱或自然散熱。 12. 主體材質：鋁合金 13. 安規：CNS15233/RoHs 14. 可達17級風以上風洞測試。 15. 燈具電源採用分離式安裝，以利於後續維修安裝並放置於燈桿維修孔或基座箱內，不得外露。 	19	只		

南開科技大學購置定製財物規格暨單價分析表

案號	B112GA05047	案名	LED 路燈			
項次	項目名稱	詳細規格	數量	單位	單價	總價
		☆燈具品牌：玉晶光或億光或台達電 ☆燈具高度約3~4米				
<p>附加條件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本案採購包含燈具及配合校方指定位置完成舊燈具拆除與新燈具安裝。投標廠商應事先確認現場環境，完成工作所需之材料與器具皆含於本採購案。 2. 投標廠商提供之 65W 及 18W LED 照明燈具型號，需具備「財團法人全國認證基金會」(TAF) 認證具電性與光性等二項認可項目之第三公正單位實驗室，如工研院、台灣大電力中心、或金屬工業研究發展中心研發服務等單位所出具符合 CNS15233 測試合格報告書等文件，不得為廠商自行測試之報告書。 3. 投標廠商投標時，應提供燈具型錄供現場審查，並檢附符合上述認證規範之文件，未檢附者視為不合格標。 4. 履約完成時間自決標日起 45 日內完成。 5. 保固期限自驗收完成日起 2 年止。 						
<p>合計總價：新台幣 拾 萬 仟 佰 拾 元整(含稅)</p>						
<p>廠商應將此單價分析表附於<u>規格型錄封</u>內。</p>						

廠商名稱：_____

負責人：_____

中 華 民 國 年 月 日