

南開科技大學購置定製財物規格暨單價分析表

案號	P1130523002	案名	分離式冷氣			
項次	項目名稱	詳細規格	數量	單位	單價	總價
1	分離式冷氣	採用東元變頻分離式冷氣機，機型 MA50IH-ZRS2/MS50IH-ZRS2，詳細規格說明如下： 1、 使用電源：220V。 2、 符合 CSPF 能源規範，≥ 5.33 kWh/kWh。 3、 額定冷氣能力 5.0KW(含)以上。 4、 採用環保冷媒 R32。 5、 一級能效具環保標章、節能標章。 安裝說明： ● 含原舊機拆除及移送至校方指定地點存放。 ● 安裝位置配合校方指定。 ● 舊有管線裁切應平整，牆面洞口應填補整平。 ● 含新機安裝所需之固定架(防鏽材質)、五金料件(防鏽材質)、銅管、保溫披覆材、電源線、控制線、封板(塑鋁板)等必要材料。承攬廠商應先自行估算，得標後，不得因未估列，而要求增加費用。 ● 連接室內機與室外機之冷媒管線應以保溫材包覆及 PVC 布纏繞後，再以空調配管修飾用 PVC 管槽，加以固定於牆體，管槽固定位置務求美觀、統一。 ● 現場吊運所需機具皆包含於本案採購，承攬廠商應自行評估安裝所需之足夠機具。 ● 須符合冷氣標準安裝作業程序及規定。	20	部		
附加條件： 1、 含全機保固五年及第一年免費保養。 2、 廠商申請驗收時，須檢附符合能源規範證明及保固證明。 3、 冷氣安裝位置及所需電源，應與本校人員確認後，方可施作。未依規定者，本校得要求拆除，其衍生之費用，由廠商自付。 4、 履約完成期限至 113 年 8 月 31 日止。						
合計總價：新台幣 拾 萬 仟 佰 拾 元整(含稅)						

廠商名稱：_____

負責人：_____

中 華 民 國 年 月 日