

南開科技大學購置定製財物規格暨單價分析表

案號	B1122300064		案名	可程式控制器		
項次	項目名稱	詳細規格	數量	單位	單價	總價
一	可程式控制器	1. 電源電壓：100~240V AC 2. 最大控制點數：384(含)以上 3. 突入電流 AC 100V 時最大 30A，5ms(含)以下，突入電流 AC 200V 時最大 65A，5ms(含)以下 4. 主機 IO 點數：DI 16, DO16(含)以上，繼電器型接點輸出 5. 基本指令最快速度 0.065us/(含)以上 6. 程式容量：64ksteps(含)以上 7. 內部輔助繼電器：7680 個(含)以上 8. 計時器：512 個(含)以上 9. 計數器：235 個(含)以上 10. 編輯程式方式：階梯圖(Ladder)、步進階梯(SFC)或指令 List 11. 資料暫存器：8000word (含)以上 12. 主機須預留支援 RS232/RS422 電腦連結(專用協定)與無協定連結、CC-LINK、MODBUSRTU/ASCII、AS-I 網路與乙太網路等。 13. 手持書寫器：可編輯 FX3U/3UC/3G 參數、程式等的簡易書寫器，支援日文、英文、簡體中文；內藏 RAM、Flash ROM 最大可保存 15 支程式 14. 可程式控制器機電整合範例手冊：至少含自動門、大小圓銅柱選擇、水平關節機械臂、LVDT 追蹤、教導式雙軸定位等 26 項或以上實驗項目)共 450 頁或以上 15. 實驗教學範例隨身碟(全部共 1 只,教學內容至少含三相感應馬達控制、類比式三相感應馬達與變頻器連線控制、數位式三相感應馬達與變頻器連線控制、工業網路式三相感應馬達與變頻器連線控制、電能監控、溫度/位移/壓力/重力感測器等 12 項或以上之實驗項目) 16. 含原舊型可程式控制器更換作業	20	組		

南開科技大學購置定製財物規格暨單價分析表

案號	B1122300064	案名	可程式控制器			
項次	項目名稱	詳細規格	數量	單位	單價	總價
附加條件： 1. 投標廠商請準備產品相關之詳細規格，並依照上表所列各項，標明編號以利議價時規格審核，且不接受以原廠規格確認書方式做驗證規格。 2. 本案投標廠商須檢附上述產品型號、廠牌與製造商型錄，型錄為原廠或影本或原廠官方網站原始型錄直接列印本，非投標廠商自行設計版本。 3. 保固期間：1 年，驗收時須檢附原廠連帶保固證明書正本，以維護本單位權益。 4. 得標廠商應提供保固期內，須依使用單位需求，提供周一至周五 08:00~17:00 電話技術服務支援，必要時使用單位得要求技術人員到場支援。 5. 交貨期：60 天						
合計總價：新台幣 拾 萬 仟 佰 拾 元整(含稅)						
廠商應將此單價分析表附於 <u>規格型錄封</u> 內。						

廠商名稱：_____

負責人：_____

中 華 民 國 年 月 日