

南開科技大學購置定製勞務規格暨單價分析表

案號	B112GA05066	案名	冷氣清洗保養			
項次	項目名稱	詳細規格	數量	單位	單價	總價
一	冷氣清洗保養	<p>1、 下列各款式冷氣機於清洗保養前，立約商應在機關處先行試機運轉，確定冷氣機性能可作清洗保養。保養完成後，應再行試機運轉以確保冷氣功能正常，並立即請設施使用單位進行確認並製表簽名，以做為後續辦理驗收請款之憑證。</p> <p>2、 清洗保養施作數量、空調設施種類及各設施保養項目如下所列。</p> <p>本次冷氣機保養之機種、數量與位置如後附件所列，另各款式冷氣機保養項目如下：</p> <p>一、【水冷式冰水主機(80RT*2)】 清洗保養項目包含 1、 冰水主機控制開關檢修，各部閥件檢查 2、 高、低壓壓力表測試及校正 3、 冷凝器藥水循環側洗，乾燥芯更換 4、 主機控制電路檢查，冷媒充填(不足時) 5、 4GSD 冷凍油更換 6、 油垢濾網清洗 7、 室內送風機(共 123 台)：蒸發鰭片鋁潔劑清洗、水盤清潔、風鼓拆卸清洗及回風濾網清洗、出風口清潔</p> <p>二、【水冷式冰水主機(300RT*1)】 清洗保養項目包含 1、 冰水主機控制開關檢修，各部閥件檢查 2、 高、低壓壓力表測試及校正 3、 冷凝器藥水循環側洗，乾燥芯更換 4、 主機控制電路檢查，冷媒充填(不足時) 5、 4GSD 冷凍油更換 6、 油垢濾網清洗 7、 室內送風機(共 202 台)：蒸發鰭片鋁潔劑清洗、水盤清潔、風鼓拆卸清洗及回風濾網清洗、出風口清潔</p> <p>三、【空調箱*3 部】 清洗保養項目包含 1、 蒸發鰭片藥水清洗 2、 風鼓清洗 3、 滴水盤清洗 4、 皮帶調整 5、 過濾網清洗</p>	1	式		

南開科技大學購置定製勞務規格暨單價分析表

案號	B112GA05066	案名	冷氣清洗保養			
項次	項目名稱	詳細規格	數量	單位	單價	總價
		<p>四、【冷卻水塔*8部】</p> <p>基本保養項目</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、散熱片水垢藥水清洗 2、水盤清洗 3、皮帶調整 4、灑水桿調整、清洗 <p>五、【水冷箱型冷氣機*10部】</p> <p>基本保養項目</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、蒸發鰭片藥水清洗 2、風鼓清洗 3、滴水盤清洗 4、皮帶調整 5、高壓管路藥水測洗 6、室內機面板清潔 <p>六、【氣冷箱型冷氣機*33組】</p> <p>基本保養項目</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、室內、室外機蒸發鰭片藥水清洗 2、風鼓清洗 3、滴水盤清洗 4、室內機面板清潔 <p>七、【氣冷冰水主機*1部】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 管排鰭片(蒸發器、冷凝器)藥水清洗 2. 膨脹水箱清洗 3. 檢測冷媒 PSI 值 4. 高、低壓壓力表測試及校正 <p>八、【吊隱分離式冷氣機*20組】</p> <p>基本保養項目(含室內機及內外機)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 管排鰭片(蒸發器、冷凝器)藥水清洗 2. 過濾網清洗 3. 機器內部、風鼓清洗 4. 滴水盤清潔洗 5. 回風口清潔 <p>九、【分離式冷氣機*85組】</p> <p>基本保養項目(含室內機及內外機)</p>				

南開科技大學購置定製勞務規格暨單價分析表

案號	B112GA05066	案名	冷氣清洗保養			
項次	項目名稱	詳細規格	數量	單位	單價	總價
		1. 管排鰭片(蒸發器、冷凝器)藥水清洗 2. 過濾網清洗 3. 機器內部、風鼓清洗 4. 滴水盤清潔洗 5. 室內機面板清潔 十、【窗型冷氣機*103台】 基本保養項目(須拆機清洗) 1. 管排鰭片(蒸發器、冷凝器)藥水清洗 2. 過濾網清洗 3. 機器內部清洗 4. 風車清潔 5. 軸承加黃油 6. 面板清潔				
附加條件： 1. 所有項目需檢附彩色施作照片一式2份(紙本)及電子檔。 2. 得標廠商應製作表格紀錄保養過程，內容包含每一台冷氣應保養項目、保養日期、保養人員等欄位，已備機關辦理後續驗收。 3. 履約完成期限 113 年 9 月 30 日前。						
合計總價：新台幣 拾 萬 仟 佰 拾 元整(含稅)						
廠商應將此單價分析表附於 <u>規格型錄封</u> 內。						

廠商名稱：_____

負責人：_____

中 華 民 國 年 月 日