

南開科技大學購置定製財物規格暨單價分析表

案號	B1142300125		案名	外線配電系統實習設備		
項次	項目名稱	詳細規格	數量	單位	單價	總價
一	外線配電系統實習設備	1. 變壓器 V-V 接線共用點接地訓練組 系統電壓: 3ψ4W6.6/11.4KV，以二具 11.4K/110-220V(雙套管)變壓器做 V-V 接線，二次電壓 3ψ3W220V (低壓側三相 V 共用點接地)	2	組		
		2. 變壓器 V-V 接線中性點接地訓練組 系統電壓: 3ψ4W6.6/11.4KV，以二具 11.4K/110-220V(雙套管)變壓器做 V-V 接線，二次電壓 3ψ4W110/220V 燈力併供(低壓側三相 V 一線捲中性點接地):	2	組		
		3. 變壓器 Δ-Δ 接線訓練模組 系統電壓 3ψ4W6.6/11.4KV，以三具 11.4K/110-220V(雙套管)變壓器做 Δ-Δ 接線，二次電壓 3ψ3W220V(低壓側三相三線 Δ 接地)	2	組		
		4. 變壓器 Δ(開 Y)-V 接線中性點接地訓練模組 系統電壓 3ψ4W6.6/11.4KV，以二具 6.6K/110-220V(單套管)變壓器，做 Δ(開 Y)-V 接線，二次電壓 3ψ4W110/220V，燈力併供(低壓側三相 V 一線捲中性點接地)	2	組		
		5. 變壓器 Δ(開 Y)-V 接線共用點接地訓練模組 變壓器 Δ(開 Y)-V 接線共用點接地訓練模組 系統電壓 3ψ4W6.6/11.4KV，以二具 6.6K/110-220V(單套管)變壓器，做 Δ(開 Y)-V 接線，二次電壓 3ψ3W220V(低壓側三相 V 共用點接地)	2	組		
		6. 變壓器 Δ-Y 接線訓練模組 系統電壓 3ψ3W11.4KV，以三具 11.4K/110-220V(雙套管)變壓器做 Δ-Y 接線，二次電壓 3ψ4W220/380V(低壓側三相 Y 中性點直接接地)	2	組		

南開科技大學購置定製財物規格暨單價分析表

案號	B1142300125		案名	外線配電系統實習設備			
項次	項目名稱	詳細規格		數量	單位	單價	總價
附加條件： 1. 保固期間：1 年。 2. 各變壓器除需烤漆並加塑膠膜護貝。 3. 各題目需以 A3 壓克力板標示題目內容。 4. 各變壓器仍需標示銘牌，標示內裝結構。 5. 變壓器除安裝外，需按乙級檢定題目接妥熔絲鏈至礙子接線。 6. 變壓器二次測螺絲按 M14-8 規格安裝。 7. 各題以壓克力標題號（掛在各桿上，至少 20 公分），各題地上以黃漆（10 公分寬，厚度至少 0.4 公分）畫間隔線。 8. 交貨期:60 天							
合計總價：新台幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整(含稅)							
廠商應將此單價分析表附於 <u>規格型錄封</u> 內。							

廠商名稱：_____

負責人：_____

中 華 民 國 年 月 日